



DEPARTAMENTO DE SALUD

OFICINA DE SUBASTAS

18 de marzo de 2024

ADENDA #2 SUB-2023-2024-014-DSPADI

Adquisición y Servicio para las mejoras de Planta Física – ala de Administración del Hospital Universitario Dr. Ramon Ruiz Arnau para la mudanza de la sección de servicio a Personas Adultas con Discapacidad Intelectual.

Propósito Adenda #2:

Esta adenda #2 tiene como propósito responder las preguntas sometida por los proponentes:

Proponente: **ARCON 360**

1. Aclarar lo siguiente para las puertas, según cada ítem de la tabla a cotizar: material, (aluminio o hollow metal), dimensiones e ubicación del visión panel, tipo de herrajes, kick plate (si alguna lleva, con las dimensiones).
 - a. Según discutido en la vista ocular, el material de las puertas será en aluminio. Para dimensiones, favor de hacer referencia a la tabla de ofertar. Aquellas partidas con visual panel, las dimensiones son de 18" x 30" en el centro del extremo izquierdo.
2. En el ítem # 13 de la tabla para cotizar, los zocalos a remplazar, indica pies cuadrados; confirmar si es correcto, o son pies lineales.
 - a. Los pies establecidos en la partida #13 son cuadrados,
3. Para las paredes a demoler, según acordado en visita ocular, nos iban a indicar cuales paredes suben hasta la losa estructural y cuáles son las que están solo a 9 pies. Esto afectaría considerablemente al momento de la demolición, por razones estructurales, seguridad y por consecuencia en precio.
 - a. El plano será brindado.
4. ¿Las paredes nuevas a fabricar en gypsum board, requieren sound attenuation? ¿Si es afirmativo, cuáles serían?
 - a. Las paredes no requieren "sound attenuation".



DEPARTAMENTO DE SALUD

OFICINA DE SUBASTAS

5. Para el ítem 26 Design & Build, de la tabla a cotizar; la descripción es ambigua. Favor de proveer detallado los alcances del área requerida; planos de las utilidades existentes, como puntos de conexión, (eléctrica, agua potable, desagües, alarmas).
 - a. Hacer referencia a boceto y planos adjuntos.
6. La rehabilitación de los baños, proveer especificaciones y ser más claro en los alcances del mismo.
 - a. La rehabilitación contempla el cambio de inodoros, lavamanos, espejos, dispensadores de papel higiénico, toalla y jabón líquido.
7. Especificaciones de lámparas LED a reemplazar.
 - a. Las especificaciones de las lámparas se encuentran en la tabla de ofertar.

Todas las instrucciones y requisitos adicionales establecidos en los documentos de Solicitud de Oferta no se modifican. Este Anexo es parte de la Solicitud de Oferta. La información aquí incluida deberá ser tomada en cuenta al momento de la presentación de la Oferta.

Denise Marrero Santana, MBA
Directora
Oficina de Subastas

Fin de la Adenda #2