



13 de septiembre de 2024

**ADENDA #2**

**RFP-SP-2024-2025-002-HURRA-MANT**

Contratar los Servicios Profesionales de una Empresa, Individuo o Consultor ("Contratista") para proporcionar al Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau de Bayamón (HURRA) Servicios Integrales del Manejo del Ciclo de Ingresos Hospitalarios.

**Propósito Adenda #2:**

Esta Adenda tiene como propósito responder las preguntas sometidas por los proponentes.

**1. ¿Estarán enviando el Inventario de Equipos a estar incluidos en los servicios?**

La compañía mantendrá en las facilidades del hospital las herramientas y equipos descritos a continuación (en inglés):

- a. 1/2" Socket set
- b. 3/8" Socket set
- c. Hacksaws
- d. Hacksaws Blades
- e. Electrical
- f. Electrical connectors
- g. Set of pipe wrenches
- h. Adjustable wrench
- i. Set of Allen wrenches
- j. Wheel pullers
- k. Hampers
- l. Tumbling cutters
- m. Flaring tools
- n. Acetylene soldering set
- o. Refrigerant leak detector
- p. Amprobe volt-ohmmeter
- q. High pressure coil cleaner set
- r. Vacuum pump
- s. Ladders
- t. Hand cart
- u. Water hose
- v. Mops and brooms
- w. Paint and paint brushes
- x. Flashlights
- y. Fiberglass ladder
- z. Others, as necessary

**2. ¿Este proyecto requiere empleados fijos en el Hospital? De ser afirmativo, ¿Cuál es la cantidad de empleados y cuáles serían los turnos (diurno, 24/7)?**

Los turnos de lunes a viernes de 7:00AM-3:00 PM serán turnos presenciales y de al menos 2 empleados para plomería, 2 para electricidad y 2 para sistema de acondicionamiento de aire. Además, se incluirá 1 supervisor en dicho turno. Favor ver la tabla sobre destrezas y/ credenciales profesionales del personal para las áreas de electricidad, plomería y acondicionamiento de aire.



DEPARTAMENTO DE SALUD  
OFICINA DE SUBASTAS

Los turnos 7-11 y 11-7, incluyendo los fines de semana estarán on call con periodo de respuesta que no excederá 1 hora desde que se les llame para acudir al hospital por una situación referente a electricidad, plomería o sistema de acondicionamiento de aire.

Importante destacar que el servicio en el Hospital HURRA incluirá todas las áreas que componen la totalidad de la infraestructura física del Hospital, desde el sótano hasta el 4to piso, indistintamente estén o no las áreas en uso o estén sub-arrendadas a otras dependencias gubernamentales o privadas. También incluirá el anexo donde ubican los cuartos electromecánicos, torres de enfriamiento, sistema de chillers, sistema de bombeo y subestación eléctrica, etc.

**3. ¿Esta subasta requiere Fianza de Licitación (Bid Bond)? De ser afirmativo, ¿De qué porcentaje sería?**

Para este RFP no se requiere Bid Bond.

Todas las instrucciones y requisitos adicionales establecidos en los documentos de Solicitud de Oferta no se modifican. Este Anexo es parte de la Solicitud de Oferta. La información aquí incluida deberá ser tenida en cuenta al momento de la presentación de la Oferta.

Denise Marrero Santana, MBA  
Coordinadora Administrativa  
División de Compras y Subastas

**Fin de la Adenda #2**